



Regionalne Centrum Sportowe
sp. z o.o.
59-300 Lubin, ul. Odrodzenia 28 B
tel. 76 846-08-28, 76 846-08-32
fax 76 756 11 00
NIP 6922285089, Regon 390934223
KRS 0000033961

Lubin, dnia 25 stycznia 2018 r.

ZP.1/2018

wg rozdzielnika

W związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawców dotyczącym wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „**Rozbudowa basenów odkrytych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Regionalnego Centrum Sportowego przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12.01.2018 pod nr 504709-N-2018, Zamawiający, działając na podstawie art. 38, ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ.U.2017.1579), udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 2 w/w ustawy zamieszcza ich treść na stronie internetowej na której została udostępniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytania i wyjaśnienia

ZAPYTANIE NR 2

Pytanie 1: Na rysunku oznaczonym 1z - PZT - instalacje sanitarne zaznaczono kolorem czarnym: "Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wg. odrębnego opracowania" - czy odcinek ten przeznaczony jest do wykonania w ramach przedmiotowego zadania? Jeżeli tak, proszę o załączenie projektu w/w odcinka kanalizacji deszczowej.

Ad 1: W odpowiedzi informuję, Odcinek kanalizacji deszczowej zaznaczony na czarno i opisany "Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wg. odrębnego opracowania" nie jest objęty zakresem przedmiotowego zadania. Będzie realizowany w ramach inwestycji "Budowa strzelnicy sportowej".

Pytanie 2: Pytanie dot. par 2 pkt 2.24 Projektu Umowy - w jakiej sytuacji zamawiający może nakazać Wykonawcy przerwanie robót i jaki będzie to miało wpływ na termin zakończenia robót?

Ad. 2 W odpowiedzi informuję, że Powyższy przypadek może dotyczyć sytuacji gdy wykonawca nie realizuje zamówienia zgodnie z warunkami umowy.

Pytanie nr 3: Pytanie dot. par 2 pkt 2.28 Projektu Umowy - co należy rozumieć przez zapewnienie przez Wykonawcę niezbędnej obsługi technicznej przy udostępnieniu obiektu korzystającym? Czy w skład tej obsługi wchodzi również obsługa korzystających (ratownik, sprzątanie obiektu, itp. - jeżeli tak, kto ponosi koszty tych czynności ?)

Ad. 3 Nie dotyczy

Pytanie Nr 4: Brak rys. nr 1, 1A, 1Z, 6A, 7A, 12A wskazanych w wykazie części graficznej projektu wykonawczego branży budowlanej.

Ad. 4 W odpowiedzi informuję, że Rysunki: 1A, 1Z, 6A, 7A, 12A, natomiast rys. nr 1 dot. tylko projektu budowlanego - załącznik nr 1.

Pytanie Nr 5: Brak opisu technicznego do projektu branży konstrukcyjnej.

Ad. 5 W odpowiedzi informuję, Opis konstrukcji- załącznik nr 2

Pytanie Nr 6: W dokumentacji brak przekroju przez część projektowaną i istniejącą.

Ad. 6 W odpowiedzi informuję, Przekrój- załącznik nr 8

Pytanie Nr 7: Prosimy o wyjaśnienie czy schodolaz ma być zastosowany. Jeżeli tak to prosimy o podanie specyfikacji schodolazu.

Ad. 7 W odpowiedzi informuję, Tak, zgodnie z załączoną specyfikacją- **załącznik nr 3**

Pytanie Nr 8: W dokumentacji brak rys. szczegółowych m.in. placów wodnych.

Ad. 8 W odpowiedzi informuję, **Załącznik nr 4.**

Pytanie Nr 9: W dokumentacji brak izolacji systemowych placów wodnych.

Ad. 9 W odpowiedzi informuję, **Załącznik nr 5.**

Pytanie Nr 10: W dokumentacji brak przekrojów przez place wodne.

Ad. 10 W odpowiedzi informuję, Zgodnie z rys. 13 A- **załącznik nr 5**

Pytanie Nr 11: W dokumentacji brak rys. szczegółowego placu zabaw.

Ad. 11 W odpowiedzi informuję, Specyfikacja techniczna- **załącznik nr 6.-**


Pytanie Nr 12: W dokumentacji brak rys. depozytów oraz przebieralni, prosimy o podanie więcej szczegółów.

Ad. 12 W odpowiedzi informuję, **Przebieralnie zewnętrzne**

Projektuje się usytuowanie dwóch drewnianych przebieralni plażowych wykonanych z drewna sosnowego o wymiarach:

- powierzchnia A: $1,56 \times 1,30 = 2,00\text{m}^2$
- powierzchnia B: $1,56 \times 1,80 = 2,80\text{m}^2$
- powierzchnia C: $1,56 \times 2,05 = 3,20\text{m}^2$
- powierzchnia D: $1,56 \times 1,80 = 2,80\text{m}^2$
- wys. całkowita przebieralni: 2,70m

Konstrukcja obłożona płytą laminowaną z HPL zewn. w kolorze pomarańczowym.



Pytanie Nr 13: Brak opisu do dokumentacji geotechnicznej, załączono tylko załączniki nr 2, 3 i 4.

Ad. 13 W odpowiedzi informuję, Opis geotechniczny- załączniku nr 7

Pytanie Nr 14: Inne wysokości i długości ogrodzeń występują w PW a inne w PB.

Ad. 14 W odpowiedzi informuję, że należy przyjąć wysokości i długości zgodnie z projektem PW.

Ogrodzenie zewn. h=2 m, dł. 230 m

Ogrodzenie wodnego placu zabaw, h=1,10 m, dł. 127 m

Ogrodzenie placu zabaw, h=1,50, dł. 80 m

Z upoważnieniem
K I E R O W N I K
Działu Inwestycji i Pozyskiwania
Środków Zezwrotnych
Anita Raszkowska